

## Приложение к акту № 01-29-00017

Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)

ГБУДО г.Москвы «ДШИ «Надежда»

Юридический адрес: 123182 г. Москва, ул.Академика Курчатова, д. 23/13

Фактический адрес: 123182 г. Москва, ул.Академика Курчатова, д. 23/13

**Юридические основания для использования помещений:** свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилым фондом, находящимся в собственности Москвы от 23.03.2010г., кадастровый номер 98624 (все здание общей площадью 1201,1 кв.м) по адресу г.Москва, ул.Академика Курчатова, д. 23/13.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: №77.06.16.000.М.004369.06.16. от 23 июня 2016г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №037448 от 04 мая 2016г. бессрочно.

**Виды деятельности:** дополнительное образование детей и взрослых.

### Участок:

ограждение: полное, неполное, отсутствует, разрушено(нужное подчеркнуть)

озеленение: деревья, кустарники, газон – 80%.

спортивные площадки: отсутствуют

игровые площадки: отсутствуют

хозяйственная зона – имеется.

отдельный въезд - 1, твердое покрытие – асфальт

мусоросборники с крышками – 1 на твердой огороженной площадке, санитарное состояние и содержание – удовлетворительное.

искусственное освещение- по периметру территории уличные фонари.

санитарное содержание участка – удовлетворительное.

### Здание:

Отдельно стоящее, встроено-пристроенное, приспособленное (нужное подчеркнуть), 2-х этажное, 1961 года постройки (реконструкция здания бывшего детского сада под детскую школу искусств). Вход в здание оборудован пандусом и отапливаемым тамбуром.

Размещение помещений по этажам – на 1-2 этажах размещены гардероб, учебные кабинеты, административные помещения, залы (музыкальный, хореографические).. В подвальном этаже размещена мастерская, воздухозаборное оборудование для приточной механической вентиляции большого зала. Помещений для занятий с детьми в подвале нет.

Гардероб размещен на 1-м этаже.

Наличие санузлов отдельных для мальчиков и девочек – имеются по 2 отдельных санузла для мальчиков и девочек на каждом этаже. Для персонала – 1 санузел, для инвалидов – 1.

Наличие централизованных систем хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков (нужное подчеркнуть)

Подводка горячей и холодной воды в помещениях: – в санузлах, в учебных помещениях для занятий живописью, лепкой.

### Условия организации деятельности по дополнительному образованию:

Набор помещений (указать назначение и площади): учебные помещения для индивидуальных и групповых занятий - 15 (от 12 кв.м. до 50 кв.м); залы 112,3 кв.м, 68,7 кв.м, 88,6 кв.м.

Площади помещений (для различных занятий) на одного ребенка – соблюдается.

Отделка помещений (различного назначения) – стены- водоэмульсионная краска, пол – линолеум, плитка, потолок- водоэмульсионная краска. В санузлах полы и стены – плитка.

Обеспеченность мебелью – обеспечены, состояние мебели - удовлетворительное, наличие

нестандартной мебели - отсутствует.

Использование материалов для занятий – закупка производится централизованно от поставщиков.

Соответствие компьютерных помещений и их оборудования требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – нет.

санитарно-техническое состояние помещений – удовлетворительное.

#### **Санитарно-техническое состояние здания.**

тип отопления – централизованное, трубы водяного отопления

состояние микроклимата (температура, относительная влажность) – измеренные параметры микроклимата по показателям относительной влажности воздуха на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.(протокол №201-2/5 от 04.04.2017г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО г.Москвы).

наличие фильтров, увлажнителей в системе приточно-вытяжной вентиляции – увлажнение и подогрев воздуха не осуществляется

наличие, исправность и использование фрамуг (форточек) для проветривания помещений – имеются откидные рамы, в исправном состоянии.

Вентиляция в помещениях естественная, в санузлах вытяжная, в большом зале - приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Наличие естественное освещение в основных помещениях – имеется.

Наличие помещений с недостаточным естественным освещением – нет.

Какие солнцезащитные шторы в помещениях – жалюзи

Искусственное освещение – тип светильников – люминесцентные лампы. В кабинетах имеются перегоревшие лампы. По результатам инструментальных исследований световой среды уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. (протокол №201-1/5 от 04.04.2017г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО г.Москвы).

Запас электроламп – отсутствует.

Хранение люминесцентных ламп – в кладовой в металлическом контейнере.

Место сдачи неисправных люминесцентных ламп – ООО «Эко-Сервис», акт выполненных работ от 22.03.2017г..

Санитарное содержание оконных стекол, светильников – удовлетворительное.

#### **Режим деятельности детей:**

Наличие расписания занятий – имеется, ежедневно.

Начало занятий - 2-я половина дня, окончание – 20.00 (не позднее 20.00. часов).

Продолжительность занятий – по 40 минут, перерывы 10 минут. Количество занятий для детей в учебные дни не более 3-х академических часов в день. Количество учащихся: на бюджетном отделении 301 человек, на платном отделении 280 человек.

Организация питьевого режима – на 1-м этаже установлен кулер с бутилированной водой «Настоящая вода люкс» высшей категории. Одноразовые стаканы в достаточном количестве. Свидетельство о государственной регистрации на бутилированную воду имеется. Договор на поставку питьевой воды с ООО «Бонидэ» (№7/12-2016 от 15.12.16г.). Санитарная обработка кулера проведена 12.12.2016г., 22.03.2017г. (ООО «Бонидэ»).

#### **Персонал учреждения.**

количество работающих, подлежащих прохождению медицинского осмотра – 50 человек  
прохождение персоналом медосмотров: в личных медицинских книжках сотрудников: Спириной Е.А. отсутствуют сведения о вакцинации против кори, не соблюдаются сроки ревакцинации против дифтерии у сотрудников Кислухиной В.С. дата последней ревакцинации 2005г., Шамаковой Е.М. дата последней ревакцинации 2007г., Чиненовой М.А. отсутствуют сведения о дате последней ревакцинации. Представлены заключительные акты врачебной комиссии по результатам пройденного сотрудниками периодического медицинского обследования от 05.07.2016г. и 21.11.2016г. (ООО «Медицинский центр «Хэлп»).

#### **Санитарное содержание помещений.**

Обеспеченность уборочным инвентарем – обеспечен, его маркировка – промаркирован.  
Моющие средства – имеются, хранение – выделено специальное помещение.  
Дезинфекционные средства – «Экодез», хранение – выделено специальное помещение.  
Свидетельство о государственной регистрации имеется. Учет расхода дезинфицирующих средств ведется.

Приготовление дезрастворов – централизованно выделенным сотрудником в соответствии с инструкцией.

Для обработки каких помещений используются – санузлы, вестибюль.

Проведение влажной уборки помещений – 1 раз в день, санузлов, вестибюля – 2 раза в день

частота проведения генеральной уборки – 1 раз в месяц, протирки стекол – 2 раза в год  
протирки светильников – 2 раза в год



Организация проведения производственного контроля: ППК имеется, лабораторный контроль в рамках ПК проводится ежегодно.

Документ на вывоз ТБО – договор №2/12-2016 от 14.12.2016г. с ООО «М-Тех»

Документ на вывоз пищевых отходов - не требуется.

Документ о проведении дезинсекционных и дератизационных работ - договор № 8/12-2016 от 26.12.2016г. с ГУП «Московский городской центр дезинфекции». Акт выполненных работ от 17.02.2017. (ежемесячно).

Документ на проведение очистки, мойки и дезинфекции кондиционеров и воздуховодов – договор №91/17-П от 20 марта 2017г на проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции с ООО «ДезОтдел Прима». Акт выполненных работ №287 от 28 марта 2017г.

Подписи проверяющих:  

---

Подпись представителя юр. лица 